

**ANTWOORD**

op vraag nr. 761 van 17 mei 2023

van **CARMEN RYHEUL**

---

1. De stralingsnorm voor hoogspanningsverbindingen werden een tweede keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31/03/2023. Daarna werd het ontwerp-besluit voorgelegd aan de Raad van State. Momenteel verwerkt het Departement Omgeving de input van de Raad van State zodat de definitieve goedkeuring van deze stralingsnorm kan worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelde in haar doorstartbeslissing met betrekking tot het GRUP Ventilus van 18/11/2022 een steviger pakket flankerende maatregelen voor. En dit als randvoorwaarde voor de verdere uitvoering van de bovengrondse Ventilusverbinding en aan de definitieve goedkeuring van het GRUP, niet aan het openbaar onderzoek na voorlopige vaststelling. Het verruimde compensatiebeleid is dan ook voorwaardelijk aan de definitieve vaststelling van het GRUP en dus ook aan de realisatie van het Ventilus-project.

2. De jaargemiddelde belasting van Ventilus werd berekend door de netbeheerder en is gelijk aan 30%. Dit werd bevestigd door de technisch expert van de intendant van Ventilus. De toekomstige blootstelling wordt via een realistische *worst case* berekend omdat op planniveau de exacte mastlocaties nog niet bekend zijn, dit kan pas op projectniveau. Als de mastlocaties bekend zijn (op projectniveau) dan kan deze waarde nauwkeuriger berekend worden.
3. Het zoveel mogelijk vermijden van langdurige blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen wordt in een afsprakenkader ingeschreven (convenant). Dit afsprakenkader heeft als doel langdurige (chronische) blootstelling aan magnetische velden van meer dan 0,4  $\mu\text{T}$  zoveel mogelijk te beperken en is gebaseerd op het toepassen van het voorzorgsprincipe omwille van het statistisch verband, en niet vanwege een oorzakelijk verband, met het meer voorkomen van kinderleukemie in de omgeving van hoogspanningslijnen. Het toepassen van dit voorzorgsprincipe bij hoogspanningslijnen is volledig in lijn met onze buurlanden en gaat in op de aanbevelingen van de intendant van Ventilus en de gezondheidsexperts van de klankbordgroep voor Ventilus. Momenteel wordt, door het Departement Omgeving, gewerkt aan de praktische uitwerking van het afsprakenkader voor ondertekening door de netbeheerders van het hoogspanningsnet, dit conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 31/03/2023.
4. Dit dient te worden gevraagd aan Elia en de CREG; er kan niet voor hen worden gesproken ten aanzien van de randvoorwaarden.
5. De stukken Brugge-Zedelgem en Izegem-Avelgem zijn al bestaande hoogspanningstrajecten die onderdeel zullen worden het Ventilus-tracé. Daar zijn vandaag 80 bedrijven gelegen op een afstand van 100m van de bestaande hoogspanningslijn. Als de perimeter wordt uitgebreid naar 200m dan gaat het om 130 bedrijven. Wanneer er wordt gekeken naar de stukken van het tracé die nieuw worden gerealiseerd, dan gaat het om 30 bedrijven op 100m afstand en 50 bedrijven tot op 200m.